

▶ BOMBOLE PER GAS SF₆ NUOVO O RIGENERATO⁶ ACC104-XX

ACC104-01 Bombole da 10L per gas SF₆ nuovo o rigenerato

ACC104-02 Bombole da 20L per gas SF₆ nuovo o rigenerato

ACC104-03 Bombole da 40L per gas SF₆ nuovo o rigenerato

DESCRIZIONE



Le bombole Synecom da 10-20-40 litri sono adatti per contenere gas SF₆ nuovo o rigenerato in accordo con la normativa di riferimento IEC 60376. UN 1080 SULPHUR EXAFLUORIDE

L'USO DI NUOVE BOMBOLE GAS (CONTRASSEGNALE IN VERDE CON ETICHETTA VERDE) È AMMESSO PER:

- Gas SF₆ nuovo o rigenerato in accordo con la normativa IEC 60376
- Gas SF₆ usato con un contenuto di SO₂ ≤ a 499 ppmv

ATTENZIONE:

Se la qualità del gas non può essere definita oppure il gas contiene prodotti da decomposizione è stato stipulato di utilizzare bombole riutilizzate (contrassegnate in giallo con etichetta arancione) per il trasporto su strada in accordo con ADR (= l'accordo europeo che concerne il trasporto internazionale di merci pericolose su strada).

ISPEZIONI RIPETUTE:

L'utilizzatore è responsabile di effettuare ispezioni ripetute sulle bombole per il trasporto di gas con il codice di classificazione 2A in accordo all'ADR vanno ripetute ogni 10 anni. Si prega di osservare regole e regolamenti locali

NORME ADR PER IL TRASPORTO SU STRADA:

- Etichetta per gas SF₆ nuovo o rigenerato: **UN1080**
- Etichetta per SF₆ usato con un contenuto di SO₂ ≤499 ppmv: **UN3163**
- Codice di classificazione: 2A
- Etichetta di pericolosità: 2.2



▶ **BOMBOLONE DA 600L PER GAS SF₆ NUOVO O RIGENERATO**
ACC104-XX

APPLICAZIONI

- ☑ Bombolone adattp per contenere gas SF₆ nuovo o rigenerato in accordo con **IEC 60376**
- ☑ Etichetta **UN 3163**
- ☑ Etichetta **UN 1080**

SPECIFICHE TECNICHE

- ⚙ **MATERIALE:** Acciaio P355NL1
- ⚙ **DIMENSIONI:** Diametro esterno 140/175/210 mm - Lunghezza: 950/980/1380 mm
- ⚙ **CAPACITA':** 10-20-40 litri
- ⚙ **PESO:** ~10-20-40 kg
- ⚙ **COLORI:** Verde RAL 6018
- ⚙ **STANDARD:** EN 14208 - TPED 2010/35/EC
- ⚙ Ricertificazione del bombolone in accordo ad ADR/RID 2017, 1.8.7.4.: ogni 10 anni
- ⚙ **FILETTATURA DEL CILINDRO:** 25E
- ⚙ **PRESSIONE DI PROVA:** 70 bar
- ⚙ **SF₆ GAS:** UN 1080 ESAFLUORURO DI ZOLFO

VALVOLA PER SF₆ NUOVO O RIGENERATO CON UN CONTENUTO DI SO₂ ≤ 499 PPMV IN ACCORDO A 477 NO. 6 W21.8 X 1/14"

- ⚙ **MATERIALE:** OTTONE

DOCUMENTI FORNITI

📄 Certificato di conformità

📄 Certificato del Test

